

ПРОТОКОЛ

заседания постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

«15» июня 2020 года

№ 31/06

г. Самара

1. Заказчик: ПАО «Самараэнерго».
2. Наименование и номер закупки: открытый запрос предложений в электронной форме № 13/05-20-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции внутренних силовых и осветительных электросетей здания Жигулевского отделения ПАО «Самараэнерго» по адресу Самарская область, г. Жигулевск, ул. Пионерская д. 14А, среди участников, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства согласно статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Начальная (максимальная) цена договора: 1 720 976 (Один миллион семьсот двадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС.
4. До предусмотренных документацией о запросе предложений даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений подано 6 (шесть) заявок.
5. Заказчиком были присвоены следующие регистрационные номера заявкам в соответствии с порядком поступления:

Регистрационный номер заявки	Дата, время регистрации заявки
412269	08.06.2020г. 16:44
409915	08.06.2020г. 17:23
412367	08.06.2020г. 19:39
408559	09.06.2020г. 09:32
410316	09.06.2020г. 09:49
412893	09.06.2020г. 11:51

6. Решение, принятое комиссией, в отношении поданных заявок на участие в запросе предложений по результатам отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок:

6.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений со следующими регистрационными номерами: 412367.

6.2. Отклонить заявки на участие в запросе предложений следующих участников закупки:

Регистрационный номер заявки	Обоснование принятого решения со ссылками на пункты документации о запросе предложений, которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений
412269	<p>На основании подпункта «е» пункта 2.9.2.3 документации о запросе предложений комиссия принимает решение об отклонении заявки участника по несоответствию продукции, указанной в заявке на участие в запросе предложений, требованиям документации о запросе предложений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует автоматический выключатель 200А 40кА, в соответствии с пунктом 1.1. раздела 1 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - отсутствуют кросс модули, в соответствии с пунктами 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - отключающая способность автоматических выключателей, указанных Спецификации оборудования и материалов, не соответствует требованиям раздела 1 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - технические характеристики светильников (потребляемая мощность, степень защиты) указанные в пунктах № 23, 25-27 Спецификации оборудования и материалов не соответствуют требованиям пунктов 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 раздела 2 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - технические характеристики выключателей (степень защиты и номинальный ток) указанные в пунктах №32, 33 не соответствуют требованиям пунктов 3.2, 3.3 раздела 3 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - отсутствует прокат металлов для выполнения заземляющего устройства, в соответствии с пунктом 9.1 раздела 9 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений);
409915	<p>На основании подпункта «е» пункта 2.9.2.3 документации о запросе предложений комиссия принимает решение об отклонении заявки участника по несоответствию продукции, указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям документации о запросе предложений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технические характеристики автоматического выключателя, указанного в пункте № 6 Спецификации оборудования и материалов не соответствуют требованиям пункта 1.1 раздела 1 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений);

	<p>- технические характеристики светильника (цветовая температура), указанного в пункте № 43 Спецификации оборудования и материалов, не соответствуют требованиям пункта 2.7 раздела 2 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений);</p>
408559	<p>На основании подпункта «е» пункта 2.9.2.3 документации о запросе предложений комиссия принимает решение об отклонении заявки участника по несоответствию продукции, указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям документации о запросе предложений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отключающая способность автоматических выключателей, указанных в пунктах 5-7, 18, 25, 30, 35 Спецификации оборудования и материалов, не соответствуют пунктам 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 раздела 1 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - отсутствуют кросс модули, в соответствии с пунктами 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - степень защиты щита распределительного, указанного в пунктах 24, 39 Спецификации оборудования и материалов, не соответствует пунктам 1.4, 1.7 раздела 1 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - степень защиты ящика с понижающим распределительным трансформатором, указанного в пункте 49 Спецификации оборудования и материалов, не соответствуют пункту 1.8 раздела 1 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - технические характеристики светильников (потребляемая мощность, степень защиты) указанные в пунктах № 52-53 Спецификации оборудования и материалов, не соответствуют требованиям пунктов 2.6, 2.7 раздела 2 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - технические характеристики выключателей (степень защит и номинальный ток) указанные в пунктах № 58, 59 Спецификации оборудования и материалов, не соответствуют требованиям пунктов 3.2, 3.3 раздела 3 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - технические характеристики кабеля (сечение) в ПВХ изоляции с медными жилами указанные в пункте № 95 Спецификации оборудования и материалов, не соответствуют требованиям пункта 5.5 раздела 5 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - отсутствует прокат металлов, для выполнения заземляющего устройства, в соответствии с пунктом 9.1 раздела 9 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений);

410316	<p>На основании подпункта «е» пункта 2.9.2.3 документации о запросе предложений комиссия принимает решение об отклонении заявки участника по несоответствию продукции, указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям документации о запросе предложений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - степень защиты светильников, указанных в пунктах № 2.4, 2.5 Спецификации оборудования и материалов, не соответствует требованиям пунктов 2.4, 2.5 раздела 2 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - степень защиты розетки, указанной в пункте № 3.5 Спецификации оборудования и материалов, не соответствует требованиям пункта 3.5 раздела 3 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений);
412893	<p>На основании подпункта «е» пункта 2.9.2.3 документации о запросе предложений комиссия принимает решение об отклонении заявки участника по несоответствию продукции, указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям документации о запросе предложений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отключающая способность автоматических выключателей не соответствуют пункту 1.1 раздела 1 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - отсутствуют кросс модули, в соответствии с пунктами 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - технические характеристики светильников (потребляемая мощность, степень защиты), не соответствуют требованиям пунктов 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 раздела 2 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - технические характеристики выключателей (степень защит и номинальный ток) не соответствуют требованиям пунктов 3.2, 3.3 раздела 3 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений); - отсутствует прокат металлов: сталь оцинкованная полосовая, сталь круглая, для выполнения заземляющего устройства, в соответствии с пунктом 9.1 раздела 9 рабочего проекта 496-2018-ЭМ1 (приложение № 1 к Техническому заданию Раздел 4 документации о запросе предложений).

Общее количество заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены: 5 (пять) заявок.

6.3. В связи с тем, что по итогам отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок к участию в запросе предложений допущен один участник закупки, запрос предложений признается несостоявшимся.

7. Сведения об объеме, цене закупаемых товаров (работ, услуг), сроке исполнения договора:

7.1. **Количество товара (объем работ, услуг):** Указано в Техническом задании (раздел 4 документации о запросе предложений), Проекте договора (раздел 5 документации о запросе предложений).

7.2. **Цена закупаемых товаров, работ, услуг:** сведения о начальной (максимальной) цене договора определены в пункте 3 настоящего протокола.

7.3. **Срок исполнения договора:** Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 30.09.2020г., за исключением обязательств, указанных в разделе 7 Договора.

8. Подписи членов ПДЗК:

Заместитель председателя ПДЗК:

– заместитель генерального директора по экономике
и финансам

_____ Сергеев А.В.

Члены ПДЗК:

– главный бухгалтер

_____ Есина Л.В.

– начальник отдела организации закупок

_____ Галтеев А.Е.

– главный специалист отдела экономической
безопасности

_____ Нестеров Ю.И.

– начальник сектора антимонопольного комплаенса

_____ Шаймурзина Е.Р.

Ответственный секретарь ПДЗК

– главный специалист отдела организации закупок

_____ Созданина В.А.

9. Дата подписания протокола: «15» июня 2020 года.